

令和4年度 越前市 指標菌検査結果

令和4年6月14日に行った水質検査については、全て基準内で、異常はありませんでした。

王子保浄水場

		(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
井戸No.3		21日	10日	14日										
大腸菌			不検出	不検出	不検出									
嫌気性芽胞菌			0	0	0									
再検査		(月日)												
		(水温 °C)												
大腸菌														
嫌気性芽胞菌														

		(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
井戸No.4		21日	10日	14日										
大腸菌			不検出	不検出	不検出									
嫌気性芽胞菌			0	0	0									
再検査		(月日)												
		(水温 °C)												
大腸菌														
嫌気性芽胞菌														

		(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
井戸No.6		21日	10日	14日										
大腸菌			不検出	不検出	不検出									
嫌気性芽胞菌			0	0	0									
再検査		(月日)												
		(水温 °C)												
大腸菌														
嫌気性芽胞菌														

向新保浄水場

		(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		21日	10日	14日										
大腸菌			不検出	不検出	不検出									
嫌気性芽胞菌			0	0	0									
再検査		(月日)												
		(水温 °C)												
大腸菌														
嫌気性芽胞菌														

白山浄水場

		(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		21日	10日	14日										
大腸菌			不検出	不検出	不検出									
嫌気性芽胞菌			0	0	0									
再検査		(月日)												
		(水温 °C)												
大腸菌														
嫌気性芽胞菌														