

令和7年度 越前市 指標菌検査結果

令和7年5月29日に行った水質検査については、全て基準値内で問題ございません。

王子保浄水場

井戸No.2	(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	24日	29日											
大腸菌		不検出	不検出										
嫌気性芽胞菌		0	0										
再検査	(月日)												
	(水温 °C)												
大腸菌													
嫌気性芽胞菌													

井戸No.3	(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	24日	29日											
大腸菌		不検出	不検出										
嫌気性芽胞菌		0	0										
再検査	(月日)												
	(水温 °C)												
大腸菌													
嫌気性芽胞菌													

井戸No.4	(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	24日	29日											
大腸菌		不検出	不検出										
嫌気性芽胞菌		0	0										
再検査	(月日)												
	(水温 °C)												
大腸菌													
嫌気性芽胞菌													

井戸No.6	(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	24日	29日											
大腸菌		不検出	不検出										
嫌気性芽胞菌		0	0										
再検査	(月日)												
	(水温 °C)												
大腸菌													
嫌気性芽胞菌													

向新保送水場

	(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	24日	29日											
大腸菌		不検出	不検出										
嫌気性芽胞菌		0	0										
再検査	(月日)												
	(水温 °C)												
大腸菌													
嫌気性芽胞菌													

白山浄水場

	(採水月日)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	24日	29日											
大腸菌		不検出	不検出										
嫌気性芽胞菌		0	0										
再検査	(月日)												
	(水温 °C)												
大腸菌													
嫌気性芽胞菌													